


Husets energianvändning



Energideklaration för Engelbrekts Väg 69, Sollentuna.

- Detta hus använder 134 kWh/m² och år, varav el 15 kWh/m².
Liknande hus 117–143 kWh/m² och år, nya hus 110 kWh/m².
Radonmätning är utförd. Ventilationskontrollen är godkänd.
Detaljinformation finns hos byggnadsägaren.

Se även: www.boverket.se/energideklaration

Energideklaration utförd 2008-07-16 av:

Joonatan Nyberg, Energibesiktningar EMTD AB